

成 績 書

依 頼 者	住 所	埼玉県児玉郡神川町熊野堂67-3				
	氏 名 <small>(名称及び 代表者氏名)</small>	株式会社馬場商店 代表取締役 馬場智之				
依 頼 事 項		防水性能試験(標準試験)				
試 料	品 名	換気部材 換気スター 野地取付型 600 (2寸勾配片流屋根)			数 量 1種類	
成 績 (結 果)	試験条件				試験結果	
	勾配	散水量 <small>($l/m^2 \cdot min$)</small>	圧力 <small>(Pa)</small>	加圧方法		時間 <small>(分)</small>
	20/100	4	1470	定常圧		20
換気孔部からの漏水を認めず。						
ただし、試験方法は圧力箱方式により行った。 以下余白						
受 付 施 設		産業技術センター三河窯業試験場				
<p>試料の成績(結果)は、上記のとおりです。</p> <p>令和5年12月5日</p> <p>あいち産業科学技術総合センター所長 中川幸臣</p>						

